別紙1　平成31年度水質検査項目一覧表

給水

No.	検査項目	検査頻度
1	一般細菌	1回／1月
2	大腸菌	1回／1月
3	カドミウム及びその化合物	1回／1年
4	水銀及びその化合物	1回／1年
5	セレン及びその化合物	1回／1年
6	鉛及びその化合物	1回／1年
7	ヒ素及びその化合物	1回／1年
8	六価クロム化合物	1回／1年
9	亜硝酸態窒素	1回／1年
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回／3月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回／1年
12	フッ素及びその化合物	1回／1年
13	ホウ素及びその化合物	1回／1年
14	四塩化炭素	1回／1年
15	1,4-ジオキサン	1回／1年
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回／1年
17	ジクロロメタン	1回／1年
18	テトラクロロエチレン	1回／1年
19	トリクロロエチレン	1回／1年
20	ベンゼン	1回／1年
21	塩素酸	1回／3月
22	クロロ酢酸	1回／3月
23	クロロホルム	1回／3月
24	ジクロロ酢酸	1回／3月
25	ジブロモクロロメタン	1回／3月
26	臭素酸	1回／3月
27	総トリハロメタン	1回／3月
28	トリクロロ酢酸	1回／3月
29	ブロモジクロロメタン	1回／3月
30	ブロモホルム	1回／3月
31	ホルムアルデヒド	1回／3月
32	亜鉛及びその化合物	1回／1年
33	アルミニウム及びその化合物	1回／1年
34	鉄及びその化合物	1回／1年
35	銅及びその化合物	1回／1年
36	ナトリウム及びその化合物	1回／1年
37	マンガン及びその化合物	1回／1年
38	塩化物イオン	1回／1月
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回／3月
40	蒸発残留物	1回／3月
41	陰イオン界面活性剤	1回／1年
42	ジェオスミン	1回／1年
43	2-メチルイソボルネオール	1回／1年
44	非イオン界面活性剤	1回／3月
45	フェノール類	1回／1年
46	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	1回／1月
47	pH値	1回／1月
48	味	1回／1月
49	臭気	1回／1月
50	色度	1回／1月
51	濁度	1回／1月
毎日1	色	毎日
毎日2	濁り	毎日
毎日3	消毒の残留効果	毎日
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－

原水　深井戸　4眼毎

No.	検査項目	検査頻度
1	一般細菌	1回／1年
2	大腸菌	1回／1年
3	カドミウム及びその化合物	1回／1年
4	水銀及びその化合物	1回／1年
5	セレン及びその化合物	1回／1年
6	鉛及びその化合物	1回／1年
7	ヒ素及びその化合物	1回／1年
8	六価クロム化合物	1回／1年
9	亜硝酸態窒素	1回／1年
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	1回／1年
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回／1年
12	フッ素及びその化合物	1回／1年
13	ホウ素及びその化合物	1回／1年
14	四塩化炭素	1回／1年
15	1,4-ジオキサン	1回／1年
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回／1年
17	ジクロロメタン	1回／1年
18	テトラクロロエチレン	1回／1年
19	トリクロロエチレン	1回／1年
20	ベンゼン	1回／1年
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
21	亜鉛及びその化合物	1回／1年
22	アルミニウム及びその化合物	1回／1年
23	鉄及びその化合物	1回／1年
24	銅及びその化合物	1回／1年
25	ナトリウム及びその化合物	1回／1年
26	マンガン及びその化合物	1回／1年
27	塩化物イオン	1回／1年
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回／1年
29	蒸発残留物	1回／1年
30	陰イオン界面活性剤	1回／1年
31	ジェオスミン	1回／1年
32	2-MIB	1回／1年
33	非イオン界面活性剤	1回／1年
34	フェノール類	1回／1年
35	有機物（全有機炭素の量）	1回／1年
36	pH値	1回／1年
37	－	1回／1年
38	臭気	1回／1年
39	色度	1回／1年
40	濁度	1回／1年
－	－	－
－	－	－
－	－	－
ｸﾘﾌﾟﾄ1	嫌気性芽胞菌（原水）	1回／1月
ｸﾘﾌﾟﾄ2	大腸菌（原水）	1回／1月
ｸﾘﾌﾟﾄ3	クリプトスポリジウム（原水）	1回／1年
ｸﾘﾌﾟﾄ4	ジアルジア（原水）	1回／1年

水質管理目標

No.	検査項目	検査頻度
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	1回／1年
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	1回／1年
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	1回／1年
4	1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1回／1年
5	ﾄﾙｴﾝ	1回／1年
6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	1回／1年
7	亜塩素酸	1回／1年
8	二酸化塩素	1回／1年
9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	1回／1年
10	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	1回／1年
11	農薬類	1回／1年
12	残留塩素	1回／1年
13	遊離炭酸	1回／1年
14	1、1、1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1回／1年
15	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰｴｰﾃﾙ	1回／1年
16	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	1回／1年
17	臭気強度(TON)	1回／1年
18	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	1回／1年
19	従属栄養細菌	1回／1年
20	1、1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回／1年
21	アルミニウム及びその化合物	1回／1年
22	マンガン及びその化合物	1回／1年
23	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回／1年
24	蒸発残留物	1回／1年
25	pH値	1回／1年
26	濁度	1回／1年
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－
－	－	－