

甲良のおいしい水

甲良町では、安全でおいしい水を供給するため、水道法に基づき定期的に水質検査を実施しています。
その結果、甲良の水道水は基準値に適合していますので、安心してご利用ください。

採水日：平成30年6月12日(火)

試料区分		甲良町水道事務所	尼子駅	呉竹墓地	基準値
水源名称採水地点		2号井戸 原水	浄水	浄水	
採水日		6月12日	6月12日	6月12日	
採水時間		9:15	11:25	10:10	
天候		晴れ	晴れ	晴れ	
項目	単位				
一般細菌	個/mL	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	0.80	0.79	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.11	0.10	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.04
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
塩素酸	mg/L	—	0.06未満	0.06未満	0.6
クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	0.002未満	0.02
クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	0.003未満	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.1
臭素酸	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.01
総トリハロメタン	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	0.003未満	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.03
ブromホルム	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	0.008未満	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	5.0	4.9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
塩化物イオン	mg/L	5.1	5.6	5.5	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	77	71	300
蒸発残留物	mg/L	97	114	106	500
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3
pH値		7.81	7.89	7.97	5.8~8.6
味		—	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1未満	5
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
残留塩素	mg/L	—	0.2	0.3	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	—	—	—
大腸菌(定量)	MPN/100mL	0	—	—	—