

# 質問回答書

工事名：令和2年度 管 第1号 甲良町公民館多目的ホール空調設置工事

## 質問事項

既設室内機、ダクト配管は残置と記載されていますが、既設室外機冷媒配管、ドレン配管についても残置として宜しいでしょうか。

## 回答

既設室内機、ダクト配管は残置と記載していますので、既設室外機、冷媒配管、ドレン配管についても残置として積算してください。