

質問回答書

工事名：平成30年度 建 第2号 甲良町役場外壁・パラペット改修工事

質問事項	回答
1. バルコニーに設置の室外機の数をご指示ください。(A-05)	5台あります。
2. 外部建具のクリーニングは外面のみで宜しいでしょうか。ご指示ください。(A-06)	外面のみとします。
3. バルコニー手摺が撤去になっておりますが、改修仕上げで現状のままとなっております。新設手摺りは無いものと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。(A-06)	新設手摺は無しとします。
4. 堅樋ビニルパイプφ100の新設はVIPと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。(A-06)	VP管です。