

質問回答書

工事名：令和2年度 機 第1号 甲良町特定環境保全公共下水道 マンホールポンプ機械設備改築更新工事

質問事項	回答
<p>5項 11.標準附属品(1台につき) (3)ポンプ着脱装置(ガイドパイプ等要部SUS304) (6)自動空気抜弁 (7)動力ケーブル用端子箱</p> <p>8項 11.標準附属品(1台につき) (3)ポンプ着脱装置(ガイドパイプ等要部SUS304) (6)自動空気抜弁 (7)動力ケーブル用端子箱</p> <p>上記 1式(必要な場合)と明示されていますが、設計上の予定価格に含まれておりますでしょうか。またどのような場合が必要な場合</p>	<p>設計上の予定価格には含めていません。 また、必要な場合となるのは現物の確認を行ったのち交換が必要とみなされた場合です。</p>
<p>ポンプ本体はベルマウス付きでしょうか</p>	<p>ポンプ本体はベルマウス付きではありません</p>
<p>小川原1号、2号の既設機について、浸水検知機の有無。</p>	<p>小川原1号、2号の既設機について、浸水検知機はついておりません。</p>
<p>質疑1、浸水検知機が無しの場合 特記仕様書 第2章 機械設備 7保護装置(3)にある浸水検知は今回必要でしょうか。 また、必要な場合は制御盤の改造が必要ですが制御盤改造費用は計上されているでしょうか。</p>	<p>特記仕様書 第2章 機械設備 7保護装置(3)にあるように浸水検知は必要です。制御盤の改造につきましては現場の制御盤を見てからの判断となりますので費用は計上していません。</p>