

質 問 回 答 書

件名：令和元年度 建 第 1 1 号 甲良町総合公園野球場屋根設置工事

質問事項	回答
図面 C - O 6 鉄骨柱の材種ですが、C-1 $\phi 190.7 \times 9.0$ とあります。SKT400での同サイズですと、 $\phi 190.7 \times 7.0$ までしか流通して おりません。 また、同図面内の使用材料表欄に、BCR295(柱)とあり図面 C - O 1 の一般構造用炭素鋼STK400と相違があります。 材種およびサイズをご指示願います。	材種およびサイズは、鉄骨柱C-1 $\phi 190.7 \times 7.0$ 材種STK400 でお願いします。