

# 入札執行表（結果）

入札日時	令和 5年11月29日 午前10時30分
入札場所	甲良町役場 2階会議室
件名	令和5年度 電第2号 高圧電気ケーブル及びコンデンサ更新等 施設修繕業務
工事概要	<p>電気設備定期点検による不適合箇所の改修</p> <p>①受電用キュービクル内のコンデンサ 2台の取り換え（経年劣化により）                  ②高圧電気ケーブル（地下） 1本の取り換え（経年劣化により）                  上記①、②とも過年度から毎年の点検時に指摘あり。20年の耐用年数が経過している。</p> <p>①は力率改善（非効率の無駄な電力を省く）で、有効電力の割合を保つためのもの。                  ②は保健福祉センター駐車場裏の電柱から、保健福祉センター多目的ホール裏の高圧キュービクルまでの約70m間、地下を経由し、高圧電流を送電するためのE-E（耐水性加工）ケーブル。</p>
場所	甲良町保健福祉センター(甲良町大字在士357番地1)
期間	契約締結の日 から 令和 6年 3月27日 まで
予定価格（税抜）	2,115,000円
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	2,100,000円
契約金額（税込）	2,310,000円
執行者	企画監理課
立会人	保健福祉課

業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	随意契約	摘要
1 SE電設					失格 (最低制限価格未滿)
2 株式会社ヨロキ・テクノス	2,215,000	2,100,000			落札
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					