

質問回答書

工事名：令和2年度 管 第3号 甲良町カーボンマネジメント強化事業 甲良町保健福祉センター空調設備・給湯設備工事

質問事項	回答
図面番号 No208 記載 ボイラ-BH-2の撤去は不要と考えてよろしいでしょうか。撤去必要でしたら、ボイラ能力(規格)ご教示下さい。	不要と考えてください。
積算内訳書に空調仮設工・給湯仮設工の工事項目がありますが、養生、清掃後片付け及び足場等の直接仮設と考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
積算内訳書に計測器導入の工事項目がありますが、図面No.121記載の空調集中管理機器取付と考えてよろしいでしょうか。	その通りです。