

質 問 回 答 書

件 名：令和3年度 電第1号 甲良町役場照明設備工事

場 所：甲良町大字在土地先(甲良町役場)

期 間：契約締結の日 から 令和 3年11月10日 まで

質問事項	回答
・1階の照明器具の脱着作業のみと解釈しておりますが問題ありませんか？ ・104改修1階電灯設備図の60台口の直付けベースライト取付ですが、107既設撤去1階電灯設備図では埋込型となっているのでそのまま取付できるのでしょうか。別途建築工事にて補修されるのでしょうか。	・脱着作業のみと解釈して問題ありません。 ・既設の埋込型の寸法はW=12cm、L=125cmであり、直付けベースライトの寸法はW=15cm、L=125cmのため、そのままの取付で設計しています。 