

## 質問回答書

件名：令和3年度 機第1号 甲良町特定環境保全公共下水道 マンホールポンプ機械設備改築更新工事

場所：甲良町大字長寺地先

期間：契約締結の日 から 令和4年3月31日 まで

質問事項	回答
①着脱式ポンプにつき、既存ポンプメーカー及び型式をお知らせください。	・長寺1号マンホールポンプ メーカー：新明和工業株式会社 型式：CVC80-P100G  ・長寺2号マンホールポンプ メーカー：株式会社クボタ 型式：KS-VG 802AA
②水中ポンプの納期が工期内に困難な場合の工期延長は可能か？	・工期延長は可能予定です。 (3月議会にて年度繰越処置の上程中であるため工期延長は可能予定とする。)
③長寺1号ポンプ場 長寺2号ポンプ場 の2機場について既設のポンプメーカーをご教授願います。	・長寺1号マンホールポンプ メーカー：新明和工業株式会社  ・長寺2号マンホールポンプ メーカー：株式会社クボタ
④第12編下水道遍。第3章機械電気設備工、11、標準付属品については、取替が必要なのでしょうか？設計書には、含まれていないように見受けられます。  ⑤ポンプケーブルは、配電盤までの取替が必要なのでしょうか、槽内結線なのでしょうか？	④第12編下水道遍。第3章機械電気設備工、11、標準付属品については、取替が必要です。設計書では積算条件等明示書 1.資材単価特別調査による採用する単価一覧において付属品の取替を含む単価となっております。  ⑤ポンプケーブルにつきましては特記仕様書第12編下水道遍。第3章機械電気設備工、11、標準付属品記載のとおり、端子箱までの取替です。