

質 問 回 答 書

件 名：令和3年度 測設 第2号 体育館LED化改修工事設計監理業務委託

場 所：甲良中学校、甲良西小学校、甲良東小学校

期 間：契約締結の日 から 令和 4年 3月15日 まで

質問事項	回答
1)仕様書 Ⅲ.業務内容 1.施設の条件 甲良中学校 延べ面積 10,750㎡は、他の面積部分と合算ですか。	体育館のみの延べ床面積となります。 下記内容で訂正して下さい。 甲良中学校体育館 延べ面積 ≒2,000㎡ 甲良東小学校体育館 延べ面積 ≒1,100㎡
2)仕様書 Ⅲ.業務内容 2.設計の条件⑤ アリーナ照明について遠隔操作システムとありますが、どのような仕様で考えたらいいか、お示してください。	体育館貸出時のアリーナ照明管理を、カード式のシステムに行っているが、今回の改修にて教育委員会内のパソコンで一括管理出来るようにしたいと考えています。

