

質問回答書

件名：令和元年度 建 第8号 甲良東小学校トイレ改修工事（体育館棟）

質問事項	回答
1. 便所ピット内は、どこから入るのでしょうか。ご指示ください。 (図面A-07)	水洗化改修の際にピットは土で埋められています。 土間と同様とお考え下さい。
2. 床セルフレベリング塗とありますが、施工場所をご指示ください。 (図面A-03)	該当箇所はありません。
3. AW1, 1' アルミ製片開き扉は新設でしょうか、また枠共でしょうか。 ご指示ください。 (図面A-08. 10)	AD-1、AD-1' アルミ製片開き扉は、枠共で新設とします。
4. 木製額縁の樹種をご指示ください。 (図面A-03)	ベイツガ程度とします。