# 仕　様　書

１．名　称　：　物品・役務 第２０号 甲良町役場電算室 空調機器２組 更新業務
２．場　所　：　甲良町役場本庁舎　１階電算室　（甲良町在士３５３番地１）
３．納入期限：　令和９年　３月　２９日（月）まで
４．業務内容：　天吊り型空調機器１組および、床置き型空調機器１組の更新業務

（１）天吊り型
①空調機器１組（室内機１台・室外機１台）
◇スペック　　：　冷房能力１０．０ｋW程度、暖房能力１１．２ｋW程度
◆参考機種品番　：　ダイキン工業（株）製　ＳＺＲＨ１１２ＢＹ
②既設機器撤去（ダイキン製）：室外機ＲＺＺＰ１１２ＣＡ、室内機ＦＨＰ１１２ＢＡ
③既設機器冷媒ガス回収処理（４ｋｇ）、証明書発行を含む
④冷媒配管更新　７ｍ　（液側９．５φ、ガス側１５．９φ）
⑤冷媒配管ラッキングカバー

（２）床置き型
①空調機器１組（室内機１台・室外機１台）
◇スペック　　：　冷房能力１０．０ｋW程度、暖房能力１１．２ｋW程度
◆参考機種品番　：　ダイキン工業（株）製　ＳＺＲＶ１１２ＢＺ
②既設機器撤去（ダイキン製）：室外機ＲＺＺＰ１１２ＣＡ、室内機ＦＶＰ１１２ＢＢ
③既設機器冷媒ガス回収処理（４ｋｇ）、証明書発行を含む
④冷媒配管更新　７ｍ　（液側９．５φ、ガス側１５．９φ）
⑤冷媒配管ラッキングカバー

（３）室外機取付け費、室内機取付け費、気密テスト真空引き、作業員出張費、
　また既設空調機器・冷媒配管・部品等について撤去・運搬・廃棄処分を業務に含む。
（４）その他業務の費用
試運転調整費、雑材料消耗品費、室外機用簡易基礎ブロック、運搬交通費、労務費、完成検査費、現場管理費等の更新業務に必要な経費一式

５．同等機器の申請
（１）◆参考機種品番と同等以上の性能を有する空調機器の提案を認める。

（２）◆参考機種品番の同等機器の申請を行いたい場合は、本仕様書『４．業務内容：◇スペック』等の条件を満たしていることが容易に分かるような空調機器カタログ等を添付し、同等機器申請書（任意様式）を令和８年１２月２日（水）１７時までに総務課に提出する事。回答は令和８年１２月４日（金）１７時までに、ＦＡＸにて連絡する。

６．その他

（１）入札金額（税別）は、『４．業務内容：』に係る費用の総額について記載する。
天吊り型空調機器１組および、床置き型空調機器１組の更新業務に係る費用の総額について記載する。

（２）参加にあたり、空調機器の設置および既存機器の撤去方法（電算室の作業可能な空間）等を理解するために、現地の調査が必要と判断した場合は、事前に施設担当者まで連絡し、了承を得た上で現地を訪問して視察すること。現地訪問の日程については、令和８年１２月２日（水）９時 ～１７時の間とする（現地調査費用は調査者の負担とする）。

（３）冷媒（フロン等）の回収・処理については、フロン排出抑制法に従い、第二種冷媒フロン類取扱技術者の資格を有する者が適切に処理を行うこと。

（４）受注者は、委託業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

（５）本業務にあたり、監督職員と工程の協議を充分に行い、開庁に支障がないように業務を遂行すること。作業は原則、閉庁日である土日祝日に行う。

（６）電算室（サーバー室）内での業務につき、安全について充分に配慮すること。

（７）作業を実施する手順については、発注者受注者協議の上で決定すること。