

質 問 回 答 書

件名： 令和7年度 物品・役務 第5号 地域防災用組立式給水タンク購入業務
場所： 甲良町役場（建設水道課）
期間： 令和7年12月26日 まで

質 問 事 項	1. 架台への名入れはシール対応でよろしいでしょうか。 2. 加圧式給水車から給水する際に使用する媒介継手変換カプラは今回なしで構わないでしょうか。
回 答	1. シール対応で結構です。 2. 「なし」で結構です。