

質 問 回 答 書

件名： 令和7年度 物品・役務 第7号 甲良町立図書エアコン更新業務
場所： 甲良町大字927（甲良町立図書館）
期間： 令和7年 8月31日 まで

質 問 事 項	1. 冷媒管は更新対象ですか。 2. ドレン管は更新対象ですか。 3. リモコンケーブルは更新対象ですか。 4. 冷媒管の保温厚さに指定はありますか。
回 答	1. 更新対象です。 2. 流用可とします。 3. 流用可とします。 4. 液管を10mm以上、ガス管を20mm以上とします。