

質問回答書

件名： 令和5年度 測設第9号 特殊建築物定期報告調査業務委託
場所： 甲良東小学校、甲良西小学校、甲良中学校
期間： 契約締結の日 から 令和6年1月31日

質問事項	<p>1) 対象施設3校の階数、構造種別、延べ床面積をお教えてください。 甲良東小学校 甲良西小学校 甲良中学校</p> <p>2) 各施設に常時開放されている防火シャッターがある場合、 作動確認を伴う年次点検は毎年行われていると考えてよいでしょうか。</p> <p>3) 前回の調査報告資料を、落札業者は閲覧、貸与いただけると 考えてよいでしょうか。(区画等、法令条件を確認するため</p>
回答	<p>1)</p> <p>甲良東小学校 階数 地上3階 構造種別 鉄筋コンクリート、鉄骨造 延べ床面積 6,935.93㎡</p> <p>甲良西小学校 階数 地上3階 構造種別 鉄筋コンクリート、鉄骨造 延べ床面積 6,129.72㎡</p> <p>甲良東小学校 階数 地上3階 構造種別 鉄筋コンクリート、鉄骨造 延べ床面積 8,543.74㎡</p> <p>2)</p> <p>消防設備点検にて、毎年度動作確認を行っています。</p> <p>3) 本業務に必要な範囲において閲覧・貸与いたします。</p>