

質問回答書

件名： 令和5年度 物品・役務第24号 甲良町立図書館エアコン更新業務
場所： 甲良町横関927 甲良町立図書館
期間： 契約締結の日 から 令和6年2月29日 まで

質問事項	<p>現場下見はしています。 仕様書で冷媒配管を新規・再利用と指摘がありません。 メーカーは既設配管再利用は良いと回答です。 ご回答をお願いします。</p> <p>外部ラッキングカバーは老朽化しているので新規でしょうか？</p>
回答	<ul style="list-style-type: none">●冷媒配管は再利用可能です。●外部ラッキングカバーは新規で設置ください。