

質問回答書

件名： 令和5年度 物品・役務第25号 甲良東小学校消防設備修繕
場所： 甲良町大字横関地先（甲良東小学校）
期間： 契約締結の日 から 令和6年 3月27日 まで

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問事項 | <ol style="list-style-type: none">1. 仕様書の業務内容、消防設備点検後の修繕、屋内消火栓について体育館器具庫表示灯電球切れ1ヶ所④とありますが、電圧を教えてください。2. 仕様書の業務内容、消防設備点検後の修繕、自動火災報知機について物置表示灯電池切れ1ヶ所⑤とありますが、電池の型番（規格）を教えてください。3. 防火シャッターについて、感知器連動で作動せずとありますが、感知器のみの不良でしょうか。シャッター全体についての不良でしょうか。⑯および⑰についてそれぞれ回答ください。4. 防火戸について、感知器連動で作動せずとありますが、感知器のみの不良でしょうか。防火戸全体の不良でしょうか。⑱～㉑についてそれぞれ回答ください。 |
| 回答 | <ol style="list-style-type: none">1. 電圧については測定をしていないため正確には把握はしていませんが、24Vの電球を想定しております。2. 電池切れではなく、電球切れの誤りでした。訂正いたします。電球については24Vの電球を想定しております。3. ⑯は感知器の不作動とシャッターのブレーキを開放しても降下しないため、シャッターの調整が必要です。⑰はシャッター全体の修繕を求めるものではありません。ただし、感知器の不良ではなく、感知器と配線箇所等の接続に問題があり、問題箇所の詳細が特定できていないため、調査が必要になります。4. ⑱～㉑については防火戸全体の修繕を求めるものではありません。ただし、感知器の不良ではなく、感知器と配線箇所等の接続に問題があり、問題箇所の詳細が特定できていないため、調査が必要になります。 <input type="checkbox"/> |