

# 質問回答書

件名： 物品・役務 第5号 甲良西こども園音響設備更新業務  
場所： 甲良町呉竹地先（甲良西こども園）  
期間： 令和5年9月29日 まで

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">質問事項</p> | <p>別紙1 業務内容に関する質問</p> <p>1.遊戯室 材料費（A）の内容について</p> <p>①品名：インプットパネル<br/>品番：IP-011B<br/>質問：各機器との具体的な接続例または使用例をお願いします。</p> <p>②品名：メインスピーカー（壁面金具付属）<br/>品番：F-2000B<br/>質問：取り付け・設置方法をお願いします。（壁面への取り付けが必要か）</p> <p>③品名：有線マイクコード<br/>品番：10MYM-2130<br/>質問：該当する製品が見当たりませんでした。詳しい使用をお願いします。</p> <p>2.運動場 材料費（B）の内容について</p> <p>④品名：接続ケーブル<br/>品番：30MCABLE<br/>質問：該当する製品が見当たりませんでした。詳しい使用をお願いします。</p> |
| <p style="text-align: center;">回答</p>   | <p>①構成機器から判断してください。構成機器は既設と同様の仕様となっていますので、必要があれば、現場確認してください。</p> <p>②既設と同様で、取り付け金具にて壁面への設置となります。必要があれば、現場確認してください。</p> <p>③品名：有線マイクコード 10M<br/>品番：YM-2130</p> <p>④既製品ではなく、別注品となります。用途は、施設壁面（運動場近く）の盤に接続するケーブルです。施設内の非常放送設備と接続するために使用します。必要があれば、現地確認してください。</p>   |