

質問回答書

件名： 令和5年度 土 第2号 甲良町防火水槽修繕工事
場所： 甲良町大字池寺・長寺地先
期間： 契約締結の日 から 令和5年11月30日 まで

質問事項	・単-1号 漏水補修工の材料費以外の数量が記載されておりません。 数量、または参考にされている歩掛を開示下さい。
回答	数量については、下記のとおりとなります。 土木一般世話役 0.6人 特殊作業員 0.6人 塗装工 0.6人 普通作業員 0.6人 ディスクランダー 0.3日 発動発電機運転 0.3日